

本体打込み式アンカー

認証取得者	ユニカ株式会社	
所在地	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-10-6	
連絡先	Tel:03-3864-8711 Fax:03-3864-7746	
商品名	ルーティカット CA タイプ	
部品の材質	スチール	
認証種類	タイプ B	
認証番号	第 23-0003 号	
認証有効期間	2023年8月8日～2028年8月7日	

認証内容

項目	部品の形状・寸法・許容差	形状	JCAA ウェブサイト(*)掲載の本体打込み式の形状による。
		寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
項目 2	部品の材質	本体、コーン：JIS G3507-1 SWRCH8～10 相当材	
項目 3	部品の強度	本体、コーン：降伏点 447N/mm ² 引張強度 464N/mm ²	
項目 4	部品の硬さ・靱性	簡易セット試験後の製品に損傷なし。	
項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじ等級：7H 表面処理：JIS H8610 電気亜鉛めっき（2級）黄色クロメート処理	
項目 6	本体拡張後の形状・寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。	
項目 7	ドリル径、穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さ、施工方法は認証取得者のカタログ等による。	
項目 8	製品の降伏点・引張強さ	部品強度と同等またはそれ以上。	
項目 9	製品の硬さ・靱性	母材への固着後の製品に、割れや欠けの損傷及びゆがみ無し。	
項目 10	母材の種別	普通コンクリート	
項目 11	母材の設計基準強度の範囲	18N/mm ² ～36N/mm ²	

[注1] 項目 12 以降は JCAA ウェブサイト(※)に掲載の算定式を用いて計算する。

※：JCAA ウェブサイト HOME > 認証製品について > 金属系あと施工アンカー評価認証内容

認証取得者による本体の申請値

品番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじ長さ (S) (mm)	埋込深さ (L) (mm)	最小断面積または破断部断面積 (s _{ae}) (mm ²)	製品の降伏点 (σ _y) (N/mm ²) (規格値又は試験結果より求めた)	製品の強度 (mσ _u) (N/mm ²) (400 N/mm ² を超えるものは 400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
8CA	M8	12.0	12.5	0～+0.3	35	14	35	76.5	447	400
10CA	M10	14.0	14.5	0～+0.3	40	14	40	95.9	447	400
12CA	M12	17.5	18.0	0～+0.4	50	22	50	156.2	447	400
16CA	M16	21.5	22.0	0～+0.4	60	24	60	206.1	447	400
258CA	W5/16	12.0	12.5	0～+0.3	35	14	35	79.9	447	400
38CA	W3/8	14.0	14.5	0～+0.3	40	14	40	104.8	447	400
48CA	W1/2	17.5	18.0	0～+0.4	50	22	50	153.1	447	400
58CA	W5/8	21.5	22.0	0～+0.4	60	24	60	219.2	447	400